



## Ausschreibungstext:

### Handhebelventil AUF, mit Rasttaste

Art.-Nr.: PT61-61

Handhebelventil AUF, mit Rasttaste, pneum., mit Sichtanzeige, Maßblatt PT61-61

## Bedienungsanleitung:

1. Öffnungsvorgang :
  - Handhebel 'Auf' drücken um Rauchabzug auszulösen.
2. Betriebsbereitschaft der Anlage wiederherstellen :
  - Nach Auslösung mit Hilfe eines Schraubendrehers den Sperrstift am Handhebelventil zurückschieben und den Handhebel nach oben drücken.
  - Verbrauchte CO-2 Kapsel entfernen.
  - Öffnernadel auf Unversehrtheit überprüfen.
  - Neue, volle CO-2 Kapsel in das Aufnahmegewinde einschrauben und anziehen (Abdichtung der metallischen Kanten). Die Anlage ist danach durch Druck auf den Handhebel wieder auslösbar.
  - Bestückung des Alarmkastens mit Ersatzkapseln bzw. -Flaschen, Füllmenge nach Umfang und Größe der Anlage.

**stürmann**®  
 Stürmann GmbH & Co. KG  
 Feldheider Str. 49  
 40699 Erkrath-Hochdahl  
 Tel. 02104 - 9384-0  
 Fax 02104 - 39229  
 email: info@stuermann.de  
 internet: www.stuermann.de

Fachfirma im  
**ZVEI**



	Datum	Name
Bearb.	13.07.05	KTB
Freigabe	13.07.05	

Handhebelventil AUF  
 Ausführung "S", mit Sichtanzeige  
 AUF durch Rastasten-Stellung

Systemzeichnung

Maßblatt :

**PT61-61**

Blatt 1

1 BL.

CAD-Datei:PT61-61