



Ausschreibungstext:

Handhebelventil ZU, mit Hebelsperre

Art.-Nr.: PT62-62

Handhebelventil ZU, mit Hebelsperre, pneum., Maßblatt PT62-62

Bedienungsanleitung:

1. Schließvorgang :
 - Handhebel 'Zu' drücken um Rauchabzug zu Schließen.
2. Betriebsbereitschaft der Anlage wiederherstellen :
 - Nach Auslösung mit Hilfe eines Schraubendrehers den Sperrstift am Handhebelventil zurückschieben und den Handhebel nach oben drücken.
 - Verbrauchte CO-2 Kapsel entfernen.
 - Öffnernadel auf Unversehrtheit überprüfen.
 - Neue, volle CO-2 Kapsel in das Aufnahmegewinde einschrauben und anziehen (Abdichtung der metallischen Kanten). Die Anlage ist danach durch Druck auf den Handhebel wieder auslösbar.
 - Bestückung des Alarmkastens mit Ersatzkapseln bzw. -Flaschen, Füllmenge nach Umfang und Größe der Anlage.



Stürmann GmbH & Co. KG
Feldheider Str. 49
40699 Erkrath-Hochdahl
Tel. 02104 - 9384-0
Fax 02104 - 39229
email: info@stuermann.de
internet: www.stuermann.de

Fachfirma im
ZVEI



	Datum	Name
Bearb.	06.07.05	KTB
Freigabe	06.07.05	

Handhebelventil ZU
Ausführung "S", mit Sichtanzeige
ZU durch Rastasten-Stellung

Maßblatt :

PT62-62

Blatt 1

1 BL.

CAD-Datei:PT62-62

Systemzeichnung