

Thermo-Auslöser müssen von den Brandgasen ungehindert angeströmt werden können.


Ausschreibungstext:

Thermoauslösung für Rohrleitungsmontage, Art.-Nr.: PT68-68 ohne Entlüftung

Thermoauslösung für Rohrleitungsmontage, ohne Entlüftung, mit Glaskolben-automatik, bei 70°C oder 90°C auslösend, mit CO-2-Kapsel 24-55g, Maßblatt PT68-68

Bedienungsanleitung:

1. Bei der Erst-Inbetriebnahme wird die Rändelschraube ganz herausgedreht und der Glaskolben zwischen U-Bügel und Sperrschieber eingeklemmt.
2. Mittels eines Spezialwerkzeuges (Spannschraube) welches in den CO-2 Anschluß geschraubt wird, wird die Auslösefeder gespannt.
3. Jetzt kann die Einheit mit dem Glaskolben montiert werden. Nachdem die Rändelschraube von Hand fest angezogen ist, kann die Spannschraube entfernt, und die CO-2 Kapsel eingesetzt werden.



Eine Wieder-Inbetriebnahme unterscheidet sich von der Erst-Inbetriebnahme nur dadurch, daß der Sperrschieber und der U-Bügel von Glasresten befreit werden müssen.

stürmann[®]
Stürmann GmbH & Co. KG
Feldheider Str. 49
40699 Erkrath-Hochdahl
Tel. 02104 - 9384-0
Fax 02104 - 39229
email: info@stuermann.de
internet: www.stuermann.de

Fachfirma im
ZVEI



	Datum	Name
Bearb.	13.07.05	KTB
Freigabe	13.07.05	

Thermo-Auslösung für Rohrleitungsmontage
mit CO-2 Kapsel

Systemzeichnung

Maßblatt :

PT68-68

Blatt 1

1 BL.

CAD-Datei:PT68-68